

## Âmbito / Sobre este Guia

Este guia de instalação de sinalização de segurança fotoluminescente tem como objetivo dar orientações práticas para a correta instalação dos diversos elementos que compõem o sistema de sinalização de segurança Sinalux.

## Instalação por colagem

Para se garantir uma colagem eficiente é essencial assegurar a eliminação de poeiras e gorduras através de uma boa limpeza da superfície de aplicação. Após a limpeza da superfície deve ser realizada a colagem por aplicação de cola, sendo a mais recomendada a cola Sinalux, ou pela aplicação de adesivos de dupla face.

### Ferramentas necessárias:

Limpeza - Pano seco e agente de limpeza (álcool etílico);

Instalação - Cola Sinalux e aplicador de cola ou adesivo de dupla face, escadote, fita métrica, lápis, nível e x-ato.

## Altura de Fixação dos elementos do sistema de Sinalização de Segurança



O Extintor deve ser colocado em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não superior a 1,2m do pavimento.

O sinal de extintor deve ser instalado a 2,10m e o sinal de agente extintor com as instruções de utilização imediatamente acima do manípulo do extintor, tal como exemplificado na imagem.

Sinal de extintor: P0400 (150x50mm)  
Sinal de agente extintor: P0594 (150x200mm)

Obrigatório de acordo com Dec. Lei 63/2015



A manta ignífuga deve ser instalada ao nível da vista num local de fácil acesso e relativamente perto dos aparelhos de queima.

O sinal de instruções de utilização da manta deve estar instalado ao seu lado.

Sinal de manta: P0445 (85x200mm)

Obrigatório de acordo com Dec. Lei 63/2015



A caixa de primeiros socorros deve ser instalada ao nível da vista num local de fácil acesso e estar devidamente sinalizada.

Sinal 1º Socorros: P0231 (150x200mm)

Obrigatório de acordo com Dec. Lei 63/2015



O sinal de saída deve ser instalado por cima da porta de saída a uma altura igual ou superior a 2,10m.

Sinal de saída: P0016 (200x100mm)



O número nacional de emergência (112) deve estar instalado ao nível da vista em local visível para os utilizadores.

Sinal 112: P0882 (120x60mm)

Obrigatório de acordo com Dec. Lei 63/2015

## Instalação

1. Marcar a altura de fixação de acordo as indicações acima descritas
2. Sendo a aplicação por colagem aplicar, no verso do sinal:
  - Fita de dupla face nos quatro cantos ou, aplicar um fio de 5mm de cola no verso do sinal, de forma contínua e uniforme ao longo do contorno do sinal e a 10mm da periferia do sinal.

**Nota:** Antes da aplicação, garantir que a superfície está limpa e isenta de poeiras e gorduras.

3. Aplicar o sinal no local marcado com auxílio de um nível.